

別表第2（第2条関係）

塀の点検表【組積造の塀】※鉄筋なし

点検日： _____ 年 月 日

所在地： _____

申請者： _____

点検者： _____ 印

補助金の申請にあたり、所有（管理）の組積造の塀を次のとおり点検しました。点検の結果は、事実と相違ありません。

※この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	1.2m以下	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
3	控え壁	4 m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの 1.5 倍以上突出している 又は壁の長さが必要寸法の 1.5 倍以上ある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	基礎	根入れ深さが 20 cm以上ある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
5	傾き ひび割れ	全体的に傾いている 又は 1 mm以上のひび割れがある	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
7	その他	塀が土留め壁を兼ねている 又は玉石積み擁壁等の上にある	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
判 定				
7項目（不明の項目を除く。）のうち、1つ以上の不適合がある。				<input type="checkbox"/> はい