

(様式1)

小教こ発第699号

令和8年1月13日

文部科学大臣 殿

香川県小豆郡小豆島町長

大江 正彦

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

小豆島町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度

(担当)

小豆島町教育委員会こども教育課

住所：香川県小豆郡小豆島町
片城甲44番地95

電話：0879-82-7014

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年10月

(2) 評価の方法

町10月定例教育委員会で事業実績について報告を行い、別途、教育委員会事務の点検・評価による有識者からの評価を受けた。その結果を町ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画で予定していた学校給食センター空調設備整備事業は、空調設置工事が4月初旬に完了し、調理室内が高温になる時期までに整備を完了することができ、安全な学校給食を提供するため、また調理員の職場環境の環境改善を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校給食センター調理室内の気温を適正に保つため、天吊型エアコン2基及び壁掛型エアコン5基を設置し、安全な学校給食の提供と調理員が快適に勤務できる環境を実現することができた。本年度は異常な高温が長く続いたが、食中毒の発生もなく、調理員の熱中症等の報告はない。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
学校給食センター	(5)	07	大規模改造(空調)	-	-	R7.2～R7.5	R7.5.1		

(様式1)

小教こ発第 700 号

令和8年1月13日

文部科学大臣 殿

香川県小豆郡小豆島町長

大江 正彦

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

小豆島町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度

(担当)

小豆島町教育委員会こども教育課

住所：香川県小豆郡小豆島町

片城甲44番地95

電話：0879-82-7014

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年10月

(2) 評価の方法

町10月定例教育委員会で事業実績について報告を行い、別途、教育委員会事務の点検・評価による有識者からの評価を受けた。その結果を町ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

事業費繰り越しの後、5月からの工事着手となったが、順調に工事が進捗し、9月初旬には空調を試運転することができた。9月以降も猛烈な暑さが続いたが冷房試運転により、体育館における児童の熱中症対策を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

空調はガスヒートポンプ方式で、天吊型室内機8台、室外機を4台導入した。また、室外機は停電対応型のため、大規模災害時にも継続して空調稼働ができることになったことにより、計画で目標としていた児童の安全な運動環境の確保と災害避難所の機能強化を達成することができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
池田小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R7.2～R7.9	R7.9.30		